

VERBALE SOPRALLUOGO

PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO TERESA GULLACE IN PIAZZA DEI CAVALIERI DEL
LAVORO N°18 ROMA

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI MANUFATTI CON COMPONENTI DERIVATI
DALL'AMIANTO

Il giorno 25 settembre 2024 alle ore 12,00 sono presenti nel Liceo in oggetto :

La D.S. Prof.ssa Alessandra Silvestri

La Prof.ssa Fernanda Antonioni

Il sig. Sergio Ciocco collaboratore scolastico

L'arch. Giovanni Tempestini coordinatore alla sicurezza per i lavori di miglioramento Sismico in atto

Il Geom Antonio De Angelis preposto alla sicurezza del cantiere

L'ing. Mario Santaniello tecnico incaricato della ditta per bonifiche ambientali HTR Bonifiche srl

Congiuntamente , accompagnati dal collaboratore scolastico, si è proceduto ad un sopralluogo partendo dalla copertura dove entrati nella cabina idrica si è constatata l'assenza di cassoni di eternit rimossi da tempo e sostituiti con altri in plastica.

Controllate le pavimentazioni e gli ambienti in genere dei locali laboratori, aule e palestra si è constatata l'assenza di materiali contenenti fibre di amianto.

Visionate le aree esterne si è rinvenuto un piccolo serbatoio di eternit (cm 40 x 40 x h 30) utilizzato come vaso di fiori, probabilmente dal custode in epoche passate, abbandonato presso l'ingresso del cantiere di via Chiovena e una piccola tettoia circa mq 2,00 coperta da una lastra di Eternit.

I due manufatti sono in uno stato di compattezza che alla vista ne fa escludere la pericolosità. In attesa dell'esito positivo della pratica ASL per la rimozione (circa 30 giorni) , si è dato incarico all'ing. Santaniello , tramite la ditta che rappresenta ,di provvedere all'incapsulamento in modo di togliere ogni possibilità di temuto pericolo , per poi procedere alla rimozione nei tempi e termini di Legge.

L'incapsulamento verrà eseguito nei prossimi giorni, probabilmente entro la settimana prossima.

Alle ore 13,00 si è sciolta la riunione.

Il presente verbale, stilato in differita per ragioni pratiche, riporta quanto concordato verbalmente e visto congiuntamente, qualora si volessero fare aggiunte e/o correzioni prego di comunicarle al sottoscritto entro la giornata di domani altrimenti s'intenderà condiviso pienamente da tutti.

Giovanni Tempestini



HTR BONIFICHE S.r.l.
Via Bassano del Grappa, 4
00195 Roma